

LEGENDA:

powrót c.o. ——————

zasilenie c.o. ——————

RW – rur wzbiorcza

1 – kocioł olejowy kondensacyjny Vitorondens 200–T o mocy 53,7 kW z regulatorem Vitoronic 200 KO2B, modułem LON, palnikiem olejowym Vitoflame 300 z zasysaniem powietrza z zewnątrz

2 – pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 161–A typ WWKS o mocy znamionowej 1,67 kW, pojemności 300 dm3 z dodatkową wężownicą grzejną i osłoną powietrza wywiewanego

3 – mały rozdzielacz (do montażu na kotle)

4 – zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar

5 – naczynie wzbiorcze przeponowe NG 50 ze złaczem samoodcinającym SU R3/4"

7 – pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1–6

8 – pompa obiegowa Wilo Yonos Pico 25/1–6 – istniejąca

19 – separator zanieczyszczeń mosiężny o poł. gwintowych Exgirt D 6/4"

25 – rozdzielacz stalowy prefabrykowany na 3–obiegi grzewcze o rozstawie 120 mm C3–120 100x100 z izolacją; przyłącze od strony źródła ciepła 6/4"

33 – regulator Vitotronic 200 HK1 z modułem LON

– instalacja central. ogrzewania z rur miedzianych

UWAGA:

– montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

INSTALACJE SANITARNE

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA GRZEWCZA

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYJOMICACH		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	działka nr 592/3 j.e.: 300803_5 Kępno - obszar wiejski, o.e.: 0014 OSTRÓWIEC-MYJOMICE Myjomice 101, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. Grzegorz Czwordon upr. nr WKP/0192/PWOS/15	
	Opracowanie	mgr inż. Elżbieta Dutkowska	
Skala: 1:50	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2020	Nr rys. IS-3

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: