

UWAGA:
-Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
-Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną
uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
-Wszystkie opisy aparatów, urządzeń określają ich podstawowe parametry i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- instalację wyposażyć w optimizery zmniejszające napięcie na wyjściu z paneli do napięcia bezpiecznego 1V DC

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych
mgr inż. Ryszard Frątczak
upr. 426/2000
Ostrów Wlkp., dn. 30.09.2020
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
BEZ UWAG

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE — ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 500 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

SCHEMAT - INSTALACJA PV

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYJOMICACH		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	działka nr 592/3 j.e.: 300803_5 Kępno - obszar wiejski, o.e.: 0014 OSTRÓWIEC-MYJOMICE Myjomice 101, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	inż. Henryk Domagała Upr. nr 466/89/UW	
	Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Szurgut Upr. nr 202/DOŚ/15	
	Opracowanie	mgr inż. Marcin Domagała	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2020	Nr rys. IE-3

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja: