



D1	STROPODACH WENTYLOWANY	GR. WARSTW
KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	BLACHA TRAPEZOWA TR50/260	0,75mm
KONTRLATY	–	–
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	–	–
KRATOWNICA/ PRZESTRZEŃ POWIETRZNA WENTYLOWANA	–	–
GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ – PROJEKTOWANY	11cm	11cm
MATY Z WEŁNY MINERALNEJ – ISTNIEJĄCE	13cm	13cm
STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA NOVA	–	–
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm	1,5cm
UWAGA! W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAWILGOCENIA ISTNIEJĄCEJ WARSTWY WEŁNY, NALEŻY JĄ USUNĄĆ I DOCIEPLIĆ 24 cm WEŁNY		

Ś1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR. WARSTW
KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	TYNK SYLIKONOWY BARWIONY W MASIE – PROJEKT	1cm
	PLYTY STYROPIANOWE – PROJEKTOWANE	6+6cm
	TYNK ZEWNĘTRZNY STRUKTURALNY MINERALNY	1,5cm
	PLYTY STYROPIANOWE	12cm
	PUSTAKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24cm
	TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

D2	STROPODACH ŻELBETOWY	GR. WARSTW
KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA – PROJEKTOWANA	–
	PLYTY WARSTWOWE Z OKŁADZINĄ Z PAPY – PROJEKT	10+15cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA x2	USUNĄĆ
	MATY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ	USUNĄĆ
	PLYTY Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ	USUNĄĆ
	PLYTY STROPOWE KANAŁOWE	–
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	–

Ś2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR. WARSTW
KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	TYNK SYLIKONOWY BARWIONY W MASIE – PROJEKT	1cm
	PLYTY STYROPIANOWE – PROJEKTOWANE	7+7cm
	TYNK ZEWNĘTRZNY CEMENTOWY	3cm
	ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	38cm
	TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY	1cm

UWAGI OGÓLNE

- Nie dokonano odkrywek ścian fundamentowych
- Nie dokonano odkrywek stropodachów
- Przyjęto próg błędu w pomiarach 1–5 cm, ze względu na nierówność ścian
- Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania
- Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
- Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury
- Wraz z wymianą okien należy przewidzieć wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu elewacji oraz docieplić wykonując węgierek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji
- Należy wykonać od nowa wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
- Wszystkie zmiany za zgodą projektanta
- Piony wentylacyjne zostały pokazane schematycznie – wymagane opracowanie opinii kominiarskiej

LEGENDA

- ściana istniejąca
- ocieplenie płytą warstwową z okładziną z papy EPS 100–038 DACH gr.10+15=25 cm $\lambda=0,038$ W/mK
- ocieplenie granulatami/matami z wełny mineralnej gr.24 cm $\lambda=0,038$ W/mK
- ocieplenie płytą styropianową EPS 80–032 FASADA gr.2x7=14 cm $\lambda=0,032$ W/mK
- ocieplenie płytą styropianową EPS 80–038 FASADA gr.2x6=12 cm $\lambda=0,038$ W/mK
- ocieplenie płytą styrodurową XPS gr.10 cm $\lambda=0,035$ W/mK
- ocieplenie płytami z wełny skalnej gr.25 cm $\lambda=0,035$ W/mK
- ocieplenie płytami z wełny skalnej gr.14 cm $\lambda=0,035$ W/mK

UWAGA! Istniejącą wełnę sprawdzić pod kątem zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia wełny lub braku możliwości docieplenia, zakłada się zdjęcie płyt oraz użycie istniejącej wełny i montaż nowej.



ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

PRZĘKROJE

Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYJOMICACH		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	działka nr 592/3 j.e.: 300803_5 Kępno - obszar wiejski, o.e.: 0014 OSTRÓWIEC-MYJOMICE Myjomyce 101, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Miłosz Musiel	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2020	Nr rys. A-3
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			
			Wersja: