



LEGENDA:

nawiew —————
wywiew —————

- kanały wentylacyjne dla NW1 i NW2 ocynkowane (prostokątne oraz spiro)
- kanały wentylacyjne dla NW3 wewnątrz budynku z płyt z wełny mineralnej pokryta dwustronnie folią aluminiową, gr. 40 mm – do systemów wentylacji oraz z kanałów kragłych spiro ocynk
- kanały wewnątrz w izolacji z wełny mineralnej z powłoką z folii aluminiowej o gr. 40 mm
- podłączenia anemostatów poprzez złącza elastyczne izolowane
- kanały prowadzić pod stropem pomieszczeń
- kanał wywiewny dla sekcji NW3 prowadzić pod kanałem nawiewnym
- kanały wywiewne do wentylacji W2 prowadzić nad stropem pomieszczeń sanitarnych
- na załamaniach kanałów przewidzieć montaż otworów kontrolnych

AN – anemostat nawiewny
NT – nawiewnik sufitowy z siłownikiem termostatycznym

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODEŁGI	POW. H>190cm
0.01	komunikacja	plyt. cer.	104.53	104.53
0.02	pom. socjalne	PCV	14.28	14.28
0.03	gabinet dyrektora	PCV	12.46	12.46
0.04	sala żłobkowa I	PCV	46.60	46.60
0.05	łazienka I	PCV	13.17	13.17
0.06	sala żłobkowa II	PCV	45.62	45.62
0.07	sala żłobkowa III	PCV	45.80	45.80
0.08	łazienka II	PCV	13.17	13.17
0.09	sala żłobkowa IV	PCV	71.50	71.50
0.10	pom.pomocnicze	PCV	9.30	9.30
0.11	wiatrołap	PCV	9.20	9.20
0.12	wiatrołap	PCV	9.31	9.31
0.13	szatnia	PCV	22.0	22.0
0.14	komunikacja	PCV	5.97	5.97
0.15	kuchnia	PCV	36.50	36.50
0.16	zmywalnia	PCV	9.83	9.83
0.17	komunikacja	PCV	7.50	7.50
0.18	zaplecze socj.	PCV	11.23	11.23
0.19	pom.gosp.	PCV	3.0	3.0
0.20	komunikacja	PCV	6.8	6.8
0.21	magazyn	PCV	7.6	7.6
0.22	magazyn	PCV	6.1	6.1
0.23	obieralnia, magazyn jaj	PCV	7.95	7.95
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			519.42	519.42

UWAGA:

- w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych w dolnej części wykonać otwory lub zamontować kratkę o powierzchni netto minimum 220 cm2

wydzielenie strefy ZL II

MONTAŻ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTÓW

"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK" ADRES: ul. Tysiąclecia dz. nr ew. 898/1 obręb ewid. Kępno.					
	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	Sanitarna	11.2020	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	W2	Nr str.		branża sanitarna	
skala 1:100	Rzut parteru – wentylacja mechaniczna – nawiew sekcja NW3.				