

Zn. DE.411.54.2021/SB

Kępno, 06.07.2021r.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

Mgr inż. Marek Koziół  
ul. Chopina 29  
63-600 Kępno

**Dotyczy: : Uzgodnienia branżowego projektu przebudowy drogi gminnej w m. Mikorzyn  
dz. nr 219, 274, 302 gm. Kępno.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu pn.:  
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorzyn dz. nr 219, 274, 302.” z dn. 26.05.2021r.  
uzgadnia projekt z następującymi uwagami:

- Należy przeprojektować zjazd dla dz. nr 249/8 oraz dz. nr 250, ze względu na kolizję zjazdu z istniejącym hydrantem nadziemnym. Spółka dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji hydrantu na koszt Inwestora. Ze względu na uzgodnienia p.poż. nie dopuszcza się wymiany hydrantu na podziemny,
- W projekcie uwzględnić zapis o wymianie istniejącego wjazdu studni o Rzd. 170,82/167,09m n.p.m. na wjazd samopoziomujący. Studnia o w/w rzędnych zlokalizowana jest na zjeździe z dz. drogowej nr 274 na dz. nr 302.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej Dn110, kanalizacji sanitarnej dn200 oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie kanalizacyjne itp.) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, wjazdy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem

Opracowała: A. Kawacka

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Misala