




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.4210.136.2021.MŻ



Kalisz, dnia 10 grudnia 2021 r.
(BIP, tablica ogłoszeń)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza, że

została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego

na potrzeby zadania pn. „Budowa zespołu budynków Parku Handlowego przy ul. Przemysłowej w Kępnie, na działkach nr 1010/18, 1010/23, 1010/25 oraz części działki nr 1009/56 obręb Krążkowy, gmina Kępno” na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – systemu tuneli rozsączających składających się z 10 modułów rozsączających DRAINFIX TWIN 1/1 po 43 sztuki, zakończonych ściankami czołowymi lub studzienką wielofunkcyjną, usytuowanych na dz. nr 1010/23 oraz fragmencie dz. nr 1010/25 AM 502 (obręb Krążkowy, gmina Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie) o danych charakterystycznych:

- głębokość posadowienia tuneli rozsączających – 2,5 m od poziomu terenu,
- długość modułu – 49,24 m,
- długość modułu Twin + ścianki czołowe i obsypka – 49,62 m,
- pojemność zbiornika rozsączającego – 334,76 m³,
- pojemność na 1 mb zbiornika – 6,75 m³,
- powierzchnia rozsączająca – 544,97 m²,
- czas opróżnienia – 17,06 h,
- ilość modułów TWIN 1 (nr kat. 96500) – 860 sztuk,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

L.p	Miejsca charakterystyczne	Współrzędne geograficzne układ PL-ETRF2000 strefa 6	
		X:	Y:
1	Narożnik południowo-wschodni	5683723.7	6500831.2
2	Narożnik południowo-zachodni	5683723.7	6500821.2
3	Narożnik północno-zachodni	5683776.7	6500821.2
4	Narożnik północno-wschodni	5683776.7	6500831.2

2. Usługę wodną – polegającą na odprowadzaniu do ziemi poprzez system tuneli rozsączających o którym mowa w pkt. 1.1. - wód opadowych lub roztopowych zgromadzonych w podziemnym zbiorniku retencyjnym (o pojemności czynnej 1 620 m³), zebranych z terenów utwardzonych projektowanego Parku Handlowego przy ul. Przemysłowej w Kępnie (dz. nr 1010/18, 1010/23; 1010/25 AM502 Obręb Krążkowy) w ilości:

$$Q_{\max} = 0,300 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr roczne}} = 19\,608 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Powierzchnia i rodzaj odwadnianego terenu:

Rodzaj powierzchni:	F _{rzeczywista} [m ²]	F _{zredukowana} [m ²]
Dachy	13 600	13 600
Drogi, parkingi	26 000	20 800
Suma:	39 600	34 400

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 10 grudnia 2021r.

DYREKTOR

Anna Marecka

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
(ePUAP: /u9i3euy34z/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Kępnie
(ePUAP: /dl3433epa3/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań