



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801
www.um.kepno.pl

WIFE.271.14/2015/11

Kępno, dnia 23 lipca 2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp , Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie 1:

W związku z przygotowaną ofertą na zadanie **Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie**, informuję, że przedmiar branży sanitarnej nie zawiera białego montażu- a więc baterii, syfonów umywalek, spłuczek pisuarów, natrysków- wszystko tylko do granicy ściany zakorkowane. Proszę o odp. czy też dotyczy zakresu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej instalacji sanitarnej wraz z tzw. białym montażem (umywalki podwieszone na podstumencie, ustępy na stelażu podwieszonym, baterie), W załączonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedstawiono elementy instalacji sanitarnej tj. umywalki, baterie, spłuczki.

Pytanie 2:

W związku z przygotowaną ofertą na zadanie **Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie**, zostały wykryte duże błędy w przedstawionych przez Zamawiającego obmiarach.

Zawyżone są pozycje:

- 1) Powierzchnia dachu dwukrotnie zawyżona- prosimy o weryfikację obmiaru,
- 2) Poz.54 nieprawidłowe obliczenie powierzchni posadzki- prosimy o weryfikację,
- 3) Poz. Tynki i malowanie, zawyżone obmiary- prosimy o weryfikację,
- 4) Branża sanitarna:


- brak obmiaru w kanalizacji deszczowej 2 studzienek
- brak w obmiarze w kanalizacji sanitarnej 1 studzienki
- brak w obmiarze włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej
- instalacja wentylacji brak w obmiarze 2 zaworów nawiewnych
- brak w przedmiarze tylko 0,1m2 izolacji na przewodach wentylacyjnych
- brak w przedmiarze pozycji odnośnie podłączenia instalacji c.o. do pomieszczenia kotłowni
- brak w przedmiarze elementów rozbudowy rozdzielacza do c.o.

- brak obomiarowania wody na nowy budynek.

W związku z zauważonymi błędami, proszę o weryfikację całości dokumentacji na w/w zadanie.

Odpowiedź:

- W procedurze przetargowej dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlano-wykonawczy służący do wyceny prac budowlanych.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matys
Naczelnik Wydziału