

WR.271.5.2017/2


Kępno, 26 stycznia 2017 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I”

PYTANIE 1: Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że wysokość pomieszczenia maszynowni $h = \text{ok.} 355 \text{ cm}$, nie pozwala na montaż centrali wentylacyjnej o parametrach zamieszczonych w przetargu: wydajność powietrza nawiew $36\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ i wywiew $36\,000 \text{ m}^3/\text{h}$, sprawność odzysku ciepła na poziomie 80% (centrala byłaby wtedy wyższa niż pomieszczenie). W związku z powyższym czy Zamawiający ze względu na zbyt małą wysokość pomieszczenia maszynowni dopuszcza zmianę parametrów centrali do wartości: wydajność nawiew $30\,000 \text{ m}^3/\text{h}$, wywiew $30\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ i sprawność odzysku ciepła 70% (centrala o takich parametrach będzie miała wysokość ok. 335 cm). Za zmniejszeniem centrali przemawia także znaczne obniżenie poziomu hałasu.

WYJAŚNIENIE: Tak, dopuszcza się zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej o wyd. $30 \text{ tys. m}^3/\text{h}$ oraz sprawności temp. odzysku ciepła na wymienniku obrotowym centrali min. 70% przy zachowaniu pozostałych danych zgodnych ze specyfikacją.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz