



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.37.2017/5

Kępno, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie – kosztorys budowlane poz. 18 i 19 skrzydła drzwiowe i ościeżnice stalowe czy mają być czy z PCV jak w pozostałej części budynku i czy powinno być 4 szt. a nie tylko 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający zmienia opis dla pozycji znajdujących się w kosztorysie budowlanym:

Poz. 18 – dostawa ościeżnic z materiału PCV – 4 szt.

Poz. 19 – Skrzydła drzwiowe PCV wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6m² fabrycznie wykończone – 4 szt.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Misala
Naczelnik Wydziału

