

PO.ZUZ.2.4210.136.2021.MŻ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)

**podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. budowę urządzenia wodnego – systemu tuneli rozsączających (zbiornika rozsączającego), usytuowanego na dz. nr 1010/23 oraz fragmencie dz. nr 1010/25 AM 502 Obręb Krążkowy w miejscu o współrzędnych geograficznych:

L.p	Miejsca charakterystyczne	Współrzędne geograficzne Układ 2000 strefa 6	
		X:	Y:
1	Narożnik południowo-wschodni	5683723.7	6500831.2
2	Narożnik południowo-zachodni	5683723.7	6500821.2
3	Narożnik północno-zachodni	5683776.7	6500821.2
4	Narożnik północno-wschodni	5683776.7	6500831.2

2. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Parku Handlowego przy ul. Przemysłowej w Kępnie (dz. nr 1010/18, 1010/23; 1010/25 AM502 Obręb Krążkowy) do ziemi, poprzez system tuneli rozsączających, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,300 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 19\,608 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 100 mg/l zawiesin ogólnych, 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Inwestycja związana jest z przedsięwzięciem polegającym na „Budowie zespołu budynków Parku Handlowego przy ul. Przemysłowej w Kępnie, na działkach nr 1010/18, 1010/23, 1010/25 oraz części działki nr 1009/56, obręb Krążkowy, gmina Kępno”.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy

niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
(ePuap: /u9i3euy34z/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań