



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

Kępno, dnia 7 czerwca 2010r.

WliFE ZP/15/2010

wg rozdzielnika

dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w Osinach”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał od wykonawcy dokonania badania grubości masy asfaltowej przez dokonanie odwiertów, jeżeli tak to prosimy o podanie niezbędnej ilości prób (odwiertów) do wykonania na całym zadaniu, powyższa odpowiedź jest nam niezbędnie potrzebna w celu skalkulowania oferty ryczałtowej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania 3 prób (odwiertów) w celu zbadania grubości masy asfaltowej.

Pytanie nr 2.

W dokumentacji projektowej zapisano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w jednej warstwie o grubości 18cm i frakcji 0-63mm. Czy Zamawiający dopuści ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach dolnej frakcji 0-63mm i górnej o frakcji 0-31mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmian dotyczących zaprojektowanej podbudowy z kruszywa łamanego.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU

Kosakiewicz
mgr inż. Artur Kosakiewicz